

Propojovací modul JA-82T

– propojení ústředny a PC přes USB rozhraní

Propojovací kabel JA-82T slouží k propojení systému OASiS k počítači s instalovaným programem OLink. V ústředně JA-8x se kabel připojí do konektoru digitální sběrnice, na straně PC se pro připojení použije volný konektor USB.

Interface používá pro komunikaci standard HID a pro jeho funkci není potřeba instalace žádných ovladačů na PC. Elektrické obvody digitální sběrnice zabezpečovacího systému a obvody počítače jsou od sebe galvanicky odděleny a tím je zajištěná vysoká odolnost proti průniku rušení ze strany počítače.

Interface umožňuje přímé nastavení textů z OLinku do klávesnice JA-81F (ne JA-80F).

Možné prodloužení kabelů:

Na straně RJ konektoru lze do délky 10 m použít kabel CT-04. Pro větší vzdálenosti (maximálně však 100 m) je nutno použít kroucený (twistovaný) kabel. Pro dva střední vodiče RJ konektoru (komunikace) použijte jeden pár a druhý pár použijte pro krajní vodiče RJ konektoru (napájení).

Na straně USB lze dodávané kabely v případě potřeby prodloužení nahradit standardními dodávanými USB kabely A-B – max. délka 5 m.

Technické parametry

Konektory (PC, ústředna)
Napájení
Kompatibilita
Podpora software

USB a RJ-4
z ústředny i z PC
určeno pro systém OASiS
OLink verze 1.0.2 a vyšší



JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že tento výrobek JA-82T je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními NV č. 616/2006Sb. a směrnice 2004/108/ES. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.



JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz